

令和元年12月11日14時45分
資料配布 神崎川水質汚濁防止連絡協議会

ひとくら おおろしがわ
淀川水系一庫大路次川において油膜が確認されました。
～現時点で影響報告なし～

ひとくら おおろしがわ ひとくら
12月10日、淀川水系一庫大路次川(一庫ダム貯水池内)において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 12月10日15時30分頃、一庫ダム管理所巡視委託者から兵庫県川西市国崎地先の一庫大路次川で油膜のようなものがみられると水資源機構一庫ダム管理所へ報告がありました。
- 同日16時00分頃、一庫ダム管理所の巡視船にて現地確認を行ったところ、10m×10m程度の薄い油膜を確認しました。
- 油膜発見場所(ダム貯水池内)より下流への流出のおそれはありませんが、一庫ダム管理所はダムの選択取水口を20m下げる操作を行い、流出防止対策を実施しました。
- 12月11日8時00分頃、一庫ダム管理所が現地確認を行い、水深約6mのダム貯水池の底から油が浮き出ている状況を確認。油膜発生箇所の上流にオイルフェンスを設置し、吸着マットにて油膜の回収作業を行い、拡散防止対策を実施しています。
- 猪名川本川への流出は確認されていません。
- 現時点において原因は不明のため、現在、一庫ダム管理所において調査中。
- 神崎川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 魚の斃死等の異常は確認されていません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、川西市政記者クラブ

<問合せ先>

- (本事故の対策等に関する問い合わせ先)
独立行政法人水資源機構一庫ダム管理所 所長代理 さいとう こうえつ 齋藤 光悦
TEL(072)794-6671
- (本事故の情報等に関する問い合わせ先)
神崎川水質汚濁対策連絡協議会 通報連絡センター おぐす まさき 尾楠 雅樹
近畿地方整備局 猪名川河川事務所 保全対策官
TEL(072)751-1986(直通)
- (水濁協に関する問い合わせ先)
神崎川水質汚濁対策連絡協議会 事務局 なかじま りょう 中嶋 遼
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 地域連携係長
TEL(06)6942-0608(直通)

